

Adgangskontroll - Elektriske stasjonsanlegg

1. Formål og omfang

Formålet med instruksen er å sikre at det utøves adgangskontroll ved elektriske stasjonsanlegg som Troms Kraft Produksjon AS (TKP) drifter.

Instruksen omfatter krav til registrering og oppfølging av de som til enhver tid oppholder seg i kraft-, kobling- og transformatorstasjoner (elektriske stasjonsanlegg).

2. Målgruppe

Instruksen gjelder for alle som har adgangstillatelse eller gir adgang med ledsager til elektriske anlegg samt vakthavende ved Driftssentralen (DS).

3. Beskrivelse

Tildeling av selvstendig adgang til elektriske anlegg reguleres av prosedyren [Sikkerhetskort - Bemyndigelser og tillatelser for adgang til elektriske anlegg](#).

Adgang med ledsager kan gis av person som ved sikkerhetskort er bemyndiget til å 'gi adgang'.

Adgang for ikke-sakkyndig person med ledsager skal reguleres i samsvar med instruksen [Arbeid i elektriske anlegg - ikke-sakkyndig person](#).

3.1 Kontroll med personell i kraft-, koblings- og transformatorstasjoner

Person med selvstendig adgangstillatelse og ledsager for person eller gruppe, skal utføre adgangsregistrering i Permitto App før og etter opphold i kraft-, koblings- eller transformatorstasjoner.

Følgende skal registreres før adgang i anlegget:

- Klokkeslett for forventet utsjekk.
- Navn på alle personer som skal inn i anlegget.

Følgende skal kontrolleres før kraft-, koblings- eller transformatorstasjoner forlates:

- Om brytere, dører og porter er låst iht. sikringskrav.

Følgende skal kvitteres ut når anlegget forlates:

- Bekreft 'Forlat anlegg' i Permitto App.

Vakthavende på Driftssentralen skal ved manglende tilbakemelding ta kontakt med innmeldt/ledsager.

Om det **ikke** oppnås kontakt, **skal** driftssentralen rekvirere personell for å undersøke anlegget.

3.2 Om adgangsregistrering i Permitto

Se veiledere: [Permitto.no | Permitto adgangsregistrering og sikkerhetskort – brukermanual](#).

[Permitto.no | Enkel brukerguide - adgangsregistrering på prosjekt](#).

3.3 Observasjoner av hendelse eller farlige forhold skal meldes til driftslederen

Om det observeres hendelser eller forhold som har eller kan ha betydning for forsynings- eller personsikkerheten, skal **vakthavende DS** omgående melde dette per [e-post til TKPs driftsleder](#). *Meldingens tittel bør inneholde «Hendelse» eller «Forhold», og «Elektriske anlegg».*

Ansatte i TKP melder slike forhold på vanlig måte i [TKPs avviks og forbedringssystem](#).

4. Registreringer

Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:

Registrering	Arkiv (system)	Lagringstid	Ansvarlig
Adgangsregistrering jf. pkt. 3.1	Permitto adgangskontrollsystem	Uendelig	Den som entrer / Ledsager
Melding om hendelse/forhold til driftsleder	TKPs avviks- og forbedringssystem	Uendelig	Driftsleder/observatør